



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P529/4109 sott. 44/B
Allegato: n° 1

Roma, 2 LUG. 2003



-Al Comune di Bologna
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo
Piazza Maggiore, 6
40121 - BOLOGNA
(Rif. nota prot. n° PG-59461 del 7/4/2003)

e, p.c.:

-Al Comando Provinciale VV.F.
40100 - BOLOGNA

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996. - Luoghi e spazi all'aperto - Richiesta di chiarimenti. -


In riferimento al quesito in oggetto si chiarisce che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.

In tal caso corre tuttavia l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto riguarda l'affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV, del D.M. 19 agosto 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE


(Firmato)





P.G. N. : 59461/03

COMUNE DI BOLOGNA
 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
 Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna -



Bologna 07 Aprile 2003

AL MINISTERO DELL'INTERNO
 Dip. V.V.F. Soc. Pub. e Dif. Civ.
 Servizio Tecnico Centrale
 Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
 Industriali e Commerciali
 VIA CAVOUR 5
 00100 ROMA

OGGETTO: D.M. 19.8.1996 - Luoghi e spazi all'aperto - Richiesta chiarimenti.

Considerato che vi sono manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento in luoghi all'aperto senza recinzioni (piazze, parchi etc.) ad accesso libero, e che per tali manifestazioni si possono presentare le seguenti tipologie di allestimenti:

- a) Installazione di palchi e pedane per artisti con relativa impiantistica senza nessuna attrezzatura destinata allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie, tribune, panche etc);
- b) Le medesime installazioni con attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie, tribune, panche etc).

Si richiedono, per tali tipologie, al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, i seguenti chiarimenti:

1. Come stabilire l'affollamento anche al fine della distinzione di competenza tra la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che come noto e' definita in base alla capienza della manifestazione, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 311 del 28.5.2001;
2. Se per la tipologia di cui al punto a) occorre o meno una verifica da parte delle suddette Commissioni di Vigilanza, in relazione a quanto stabilito al Titolo IX comma 3 del D.M. 19.8.1996.

Vista l'imminenza della stagione estiva, ove tali tipologie di manifestazioni sono molto ricorrenti, si chiede con cortese sollecitudine un riscontro in merito.

Ringraziando anticipatamente, Si porgono distinti saluti.

Il Presidente
 Ing. Felice Monaco

Comune di Bologna
 Piazza Maggiore, 6
 40121 Bologna
 Tel 051 203570
 Fax 051 203348
 e-mail felice.monaco@comune.bologna.it